

МЧС РОССИИ  
 МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
 ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
 ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ по РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН  
 УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
 36700 РД г. Махачкала, ул. М. Ярагского-124<sup>А</sup> E-mail: mchspord@dinet.ru  
 Отдел НД и ПР № 5 по г.г. Дербент, Дагестанские Огни,  
 Дербентскому и Табасаранскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РД  
 г. Дербент ул. С.Д. Курбанова 19/6 тел: 55-15-09  
 Телефон доверия ГУ МЧС России по РД 39-99-99

**Предписание № 153/1/ 131**

**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад Ягодка» в лице заведующей Шахбановой Хамис Гаджиевны во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора ОНД и ПР № 5 № 153 от «16» апреля 2018 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 12 ч. 00 мин. «04» июня 2018 г. по 14 ч. 00 мин. «04» июня 2018 г. проведена проверка инспектором ОНД и ПР № 5 капитаном в/с Абдуразаковым Магомед-Юсуфом Шахларовичем в здании ДС «Ягодка» с. Геджух совместно с заведующей ДС «Ягодка» с. Геджух Шахбановой Х.Г. В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ П/П	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Системой пожарной сигнализации обеспечивать подачу дублированного светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	(ФЗ-123 от 22.07.2008г ст.83 п.7; СНиП 21-01-97 п.5.21);	04.06.2019	✓
2	Системы и средства противопожарной защиты (автоматическая установка сигнализации, система оповещения людей о пожаре) эксплуатировать в исправном состоянии, а также организовать не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки	(п. 61 ППП РФ № 390);	04.06.2019	✓
3	Здание и помещения Д/С обеспечить огнетушителями по нормам согласно приложениям N 1 и 2 ", а также обеспечить соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.	(ППР РФ № 390 п. 70);	04.06.2019	годная
4	В здании ДС запретить эксплуатацию электропроводов с видимыми нарушениями изоляции.	(ППР в РФ п. 42-а);	04.06.2019	
5	Здание Д/С на первом и втором этаже из	(Снип. 21-01-97	04.06.2019	

	спальных помещений где численность людей превышает более 10 человек, обеспечить вторыми эвакуационными выходами	п. 6.12., СП 1.13130.2009 п. 4.2.3);		
6	Имеющийся на территории ДС пожарный щит, укомплектовать требуемым противопожарным инвентарем	(п. 481,482 ППР РФ ППРФ № 390);	04.06.2019	✓
7	На территории Д/С оборудовать наружный источник противопожарного водоснабжения	(ч. 1, ст. 62 ФЗ №123).	04.06.2019	✓

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.


В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНД по Дербентскому району  
капитан в/с Абдуразаков М.Ш.

«04» июня 2018 г.  
Предписание для исполнения получил (а):  
«04» июня 2018 г.  
Заведующая ДС «Ягодка» с. Геджух  
Шахбанова Х.Г.



(подпись)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575798

Владелец Шахбанова Хамис Гаджиевна

Действителен с 01.03.2021 по 01.03.2022